

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Надеждинского муниципального района
УНДиПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю
С.Вольно-Надеждинское, ул.Рихарда Дрегиса, 34, тел: (42334) 21414, e-mail: ond_nadezhd@mchs25.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Вольно-Надеждинское

(место составления акта)

«26» июля 2017 г.

(дата составления акта)

«13» часов «0» минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 78

По адресу/адресам: с.Кипарисово, ул. Черемуховая 2а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) органа муниципального
контроля о проведении проверки от 11 июля 2017 года № 78

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9
с. Кипарисово Надеждинского района»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

18.07.17 с 12 час. 0 мин. по 13 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

26.07.17 с 12 час. 0 мин. по 13 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 2 час. 0 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Надеждинского
муниципального района УНДиПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор Первореченского района г. Владивостока по
делам поному надзору Сердюков Михаил Андреевич

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее-при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директором МКОУ СОШ №9 Коваленко Юрий Викторович

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- на путях эвакуации отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система. На путях эвакуации
отсутствуют знаки пожарной безопасности, указывающие размещение пожарных кранов, кнопок
включения установок (си-стем) пожарной автоматики, мест размещения телефона, по которому можно
вызвать пожарную охрану, направляющие линии и стрелки на путях эвакуации, сигнальная разметка с
чередующимися зигза-гообразными полосами («елочка») зеленого и желтовато-белого цветов для
обозначения границ безопасного движения по пути эвакуации, относящиеся к указательным эле-ментам
фотолюминесцентной эвакуационной системы. ((ст.4,53,84,151 Федерального закона от 22.07.2008 года №
123 ФЗ «Технический регла-мент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 от
21.12.1994 г. ФЗ-69 «О пожарной безопасности», п.200 Приказа Ростандарта от 16.04.2014 г., п.1, п.5.1.1.,
п.1.4, п.6.2.6., п.6.3.1., п.6.3.2., Таб. 2, п.7.2.5. Приложение «Ж», приложение «И» ГОСТ Р 12.2.143-2009,
п.6 Приложения к Постановлению Правительства РФ 30.12.2011 г. № 1225)., ответственное лицо –

директор Коваленко Ю.В.);

- для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Ф3 от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1. п.2 п.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, п.4.3.2 СВОД ПРАВИЛ СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. (Ф3 от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, п.2 п.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, п.4.3.2 СВОД ПРАВИЛ СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы., ответственное лицо - директор Коваленко Ю.В.);

- заполнение проема (люка) противопожарного перекрытия кровли, расположенного в лестничной клетке восточного крыла второго этажа здания имеет неустановленный предел огнестойкости ((п. 8.4 Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (утв. постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7; ч.2 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года)), ответственное лицо - директор Коваленко Ю.В.);

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Предписание от 25.07.16 № 192/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание от 26.07.2017 № 78/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ Сердюков М.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

✓ « 25 » мая 2017 г. _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)